

招标编号：采招 2020-930



国内公开招标项目 补充招标文件

测试环境机房设备搬迁项目

招标人： 上交所技术有限责任公司

招标代理机构：上海百通项目管理咨询有限公司

二〇二〇年七月

测试环境机房设备搬迁项目

补充招标文件

各投标单位，经研究，招标人对本项目招标文件作调整。如招标文件与本文件不一致，请以本文件为准。

1. 疑问一：投标人须知前附表“16. 投标文件份数及有效性”中要求投标文件电子文档1份，是否有要求必须是签字盖章后的扫描件，亦或着说未盖章未签字的版本也可以。

答：未盖章签字版也可以，不做强制要求。

2. 疑问二：第五章 投标文件格式（二）技术标文件“7. 配合、协助其他单位的方案及详细说明（如有，内容由投标人自拟）”，该方案的具体说明是否有较为详细的描述。

答：投标人自行考虑。

3. 疑问三：第三章 服务需求书 2. 项目需求“搬迁的主机网络设备数量见下表（表中所列U指标准机柜中的1U高，整柜未HPE标准机柜）”，其中总计HPE标准机柜数量为4个，需要明确搬迁机柜的数量。

答：总计搬迁的机柜数量为4个HPE标准机柜，其他均需要从机柜上拆下来包装并运输。如“69台158U+1整柜”意思是：共有69台设备，其中1个是整柜，其余设备占158U，不搬机柜，需拆下来包装运输并在新机房重新上线。

4. 疑问四：第三章 服务需求书 2. 项目需求“未见明确，搬迁所产生的辅料，如电源线光纤网络线，标签纸及标签机由哪方提供。该辅料涉及相关费用，因此需要协助明确。”

答：光纤网络线不在合同范围。电源线需从原机柜拆下来。与搬迁相关的标签纸标签机需中标方提供，如箱子上的标签。

5. 疑问五：第三章 服务需求书 2. 项目需求“网络设备是否涉及 IP 地址修改等操作。”

答：不涉及。

上交所技术有限责任公司

上海百通项目管理咨询有限公司

2020 年 7 月 3 日